ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-TR.ПБ68.В.00165/20

Серия RU № 0230343

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ОЗБЕШЛЕР ЭЛЕВАТОР».
Место нахождения (адрес юридического лица): 115230, РОССИЯ, город Москва, проезд Хлебозаводский, дом 7, строение 9, этаж 8, помещение XV, офис 801, комната 27. Основной государственный регистрационный номер: 1207700246621.
Телефон: +79251327408. Адрес электронной почты: Ozbesler1@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «ÖZBEŞLER MAKİNA OTOMOTİV ve KUYUMCULUK AKARYAKIT İNŞ. ASANSÖR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.».
Место нахождения (адрес юридического лица): ТУРЦИЯ, Samanli Mahallesi 2. Serin Sokak. No 138A. Yıldırım Bursa.

ПРОДУКЦИЯ Двери шахт лифтов с нормируемым пределом огнестойкости глухие горизонтально-раздвижные с теплоизоляцией створок: - двухстворчатые центрального открывания типа «С2 KAT KAPISI-EI60», с шириной проема в свету от 600 мм до 1250 мм и высотой проема в свету от 1700 мм до 2300 мм; - четырехстворчатые телескопические центрального открывания типа «С4 KAT KAPISI-EI60», с шириной проема в свету от 600 мм до 1250 мм и высотой проема в свету от 1700 мм до 2300 мм; - двухстворчатые телескопические бокового открывания типа «F2 KAT KAPISI-EI60», с шириной проема в свету от 600 мм до 1250 мм и высотой проема в свету от 1700 мм до 2300 мм; - трехстворчатые телескопические бокового открывания типа «F3 KAT KAPISI-EI60», с шириной проема в свету от 700 мм до 1300 мм и высотой проема в свету от 1700 мм до 2300 мм, выпускаемые по Технической документации изготовителя.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8431 31 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № 155 ОС-20 от 23.12.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НОРМАТЕСТ» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ЖЭ01). Акта анализа состояния производства № 537-СС/11-2020 от 10.11.2020 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов». Предел огнестойкости – EI60.Условия хранения: двери должны храниться в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +5°С до +40°С и относительной влажности не более 80%. Гарантийный срок эксплуатации дверей - 2 года со дня ввода в эксплуатацию, гарантийный срок хранения - 1,5 года с момента изготовления. Срок службы дверей с момента их монтажа– 25 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.12.2020 **ПО** 23.12.2025
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Голубева Дарья Львовна (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № [illegible] www.opcion.ru